

回 答 書

入札に関する質問につき、下記のとおり回答します。

篠山市長 酒井 隆明

(担当者) 総務部 管財契約課 契約係

TEL 079-552-1111(内線 354) FAX 079-552-5665

工事名等 篠山市立篠山東・西紀・丹南中学校施設改修工事

質 問	回 答
1 今回会所柵が300角となっておりますが、深さが届かないように思いますが、又、復旧はコンクリートでよろしいか。	1. 現場打コンクリート柵で調整しても構わない。会所柵の場合図示の通り深さ調整用柵の段数で調整されたし。
2 煙突部改修は、6箇所ではないでしょうか。	2. 6箇所が正です

※注意 : 今回(7月1日公告分)より質問に対する回答書については、篠山市HP内次のアドレス「<http://www.city.sasayama.hyogo.jp/koji/08-nyusatsukokoku.html>」のページ下段【平成20年度 これまでの入札公告内容及び質問回答について】に質問があった場合には掲載します。

※注意 : 質問の回答に対する再質問について期間は設定しませんなるべく早く行ってください。なお、再回答の時期により回答が出来ない場合も有ります。

