回　　答　　書

入札に関しての質問につき、下記のとおり回答します。

篠 山 市 長　　酒 井　隆 明

（担当者） 総務部　管財契約課　契約係
TEL 079-552-1111（内線 354）　FAX 079-552-5665

工事名等　篠教学事（工）第6号
平成20年度　小学校管理費
篠山市立日置･岡野小学校施設改修工事

質　　問	回　　答
1.養生費　規格寸法欄　枠組本足場はどういう意味ですか	1.誤記です
2.天井材は、現況と同じ物でよろしですか	2.現況と同じ物でお願いします。
3.人工芝　t=28の規格を教えてください	3.規格としては、『防炎』『塩ビ不使用』品でお願いします。
	※参考になる商品のカタログをお送りいたしますので、同等品以上でお願いします。