

# 回 答 書

入札に関するの質問につき、下記のとおり回答します。

篠山市長 酒井 隆明

工事名等 篠教学事(工)第10号  
平成20年度 小学校管理費  
篠山市立城南・村雲小学校電気設備改修工事

(担当者) 総務部 管財契約課 契約係  
TEL 079-552-1111(内線 354) FAX 079-552-5665

質 問	回 答
城南小学校	
1. 図面上にプールポンプ室電源改修工事とありますが、内訳明細書がありません	1. 篠教学事(工)第8号 篠山市立城南小学校プール設備等改修工事の対象工事となっておりますので、積算計上の必要はありません
2. 支線(22mm)改修は、すべて交換か、アンカーはどうするのか	2. すべて交換です。アンカー打ちも同様です。
村雲小学校	
1. インターホン工事の明細がありません	1. ホームページに追加しました。
2. インターホン本体の参考品番を教えてください	2. 図面に記載済みです。(TD-24H/B)アイホン
3. 配管類は、不要ですか	3. 不要です。
4. 職員室のインターホン親機の電源工事はどうしますか	4. 最寄りのコンセントより