

回 答 書

入札に関する質問につき、下記のとおり回答します。

質問書提出期限日 平成20年10月28日

篠山市長 酒井 隆明

(担当者) 総務部 管財契約課 契約係

TEL 079-552-1111(内線 354) FAX 079-552-5665

篠教学事(工)第12号

工事名等 平成20年度 小学校管理費 篠山市立城北・篠山・後川小学校施設改修工事

質 問	回 答
<ul style="list-style-type: none"> ・ 城北小、内訳(2) アルミサッシメーカ同等品及びカラーを教えてください 	<ul style="list-style-type: none"> ・ YKKap 店舗用引戸9TU内付 YS9TU 16520-Yオーダー シルバー 同等品 YKKap 3H-V引違窓(内付型) YS3H V-1612オーダー シルバー 同等品 店舗用と書いておりますが住宅にも使えます 同一番号キーを使用します(10ヶ所)
<ul style="list-style-type: none"> ・ 城北小、内訳(2) 補強材入りアルミパネル<6>とはどのようなものか 	<ul style="list-style-type: none"> ・ セキスイアルミ樹脂積層化粧パネル 6 同等品でお願いします。
<ul style="list-style-type: none"> ・ 篠山小、内訳(12)図面(A-08)砕石地業 t=60 断面図 t=150 どちらか 	<ul style="list-style-type: none"> ・ t=60です。
<ul style="list-style-type: none"> ・ 篠山小、図面(A-08)既設構造物との接合部は、カッター切の上モルタル補修とする 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 当初の設計で付属棟(男子トイレ等)との「既設構造物との接合部にカッター切り～」の項目がありましたが設計内容の変更により項目が無くなりましたので、今回業務から削除して下さい。
<p>上記の詳細を教えてください</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 後川小、内訳(17)図面(A-17・18)防球ネット新設の詳細を教えてください 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 株式会社ニシオカ 防球ネット W3650×H4130 手引き式 上部ワイヤー張り 下部床止め金具2箇所 ポリネット39mm目440d/60本 グリーン 同等品でお願いします。

注意 : 7月1日公告分より質問に対する回答書については、篠山市HP内次のアドレス「<http://www.city.sasayama.hyogo.jp/koji/08-nyusatsukokoku.html>」のページ下段【平成20年度 これまでの入札公告内容及び質問回答について】に質問があった場合には掲載します。

注意 : 質問の回答に対する再質問について期間は設定しませんがなるべく早く行ってください。なお、再回答の時期により回答が出来ない場合も有ります。