

回 答 書

入札に関する質問につき、下記のとおり回答します。

質問書提出期限日 平成20年11月17日

篠山市長 酒井 隆明

(担当者) 上下水道部 上水道課 工務係

TEL 079-552-1111(代表) 079-552-5093(直)(内線214) FAX 079-552-5097

篠配簡 第6-2-1号

工事名等 平成20年度 西紀中簡易水道拡張事業 中央送水管布設工事

質 問	回 答
1、残土処理のダンプトラック運搬の距離明示をして下さい。	1、工事仕様書第3章土木工事第6条に記載の運搬距離は16kmとする。
2、残土処理場の明示をして下さい。	2、指定する処分地の表記は行えない。
3、残土処分運搬距離16kmとあるが処分地はどこか。	3、指定する処分地の表記は行えない。
4、アスファルトガラ処分場の明示をして下さい。	4、指定する処分地の表記は行えない。
5、アスファルトガラ処分のダンプトラック運搬距離を明示して下さい。	5、処分地までの運搬距離は5kmとする。
6、AS殻の上山建設処分地までの運搬距離は何kmですか。	6、処分地までの運搬距離は5kmとする。
7、交通整理員40人はA、Bどちらの設計ですか。	7、工事仕様書(追加)第13項に基づき、本工事については有資格者の配置は義務づけておりません。
8、土留工は明細表どおり数量0で積算されておられますか。	8、設計書記載のとおり、数量は0で積算を行っています。
9、使用単価は20年10月単価ですか。	9、水道資材単価については、平成20年5月を適用とし、その他については平成20年10月を適用する。
10、DCIP 75は材料費は計上されており、配管費が計上されておませんが何故でしょうか。	10、DCIP 75は本管付帯の配管工事と考えており、当設計においては材料費のみの計上としている。
11、ポリエチレンスリーブはするのですか。	11、本工事はポリエチレンスリーブの施工は行わない。

注意 : 7月1日公告分より質問に対する回答書については、篠山市HP内次のアドレス「<http://www.city.sasayama.hyogo.jp/koji/08-nyusatsukokoku.html>」のページ下段【平成20年度 これまでの入札公告内容及び質問回答について】に質問があった場合には掲載します。

注意 : 質問の回答に対する再質問について期間は設定しませんがなるべく早く行ってください。なお、再回答の時期により回答が出来ない場合も有ります。