

# 回 答 書

入札に関する質問につき、下記のとおり回答します。

質問書提出期限日 平成20年11月17日

篠山市長 酒井 隆明

(担当者) 総務部 管財契約課 契約係

TEL 079-552-1111(内線354) FAX 079-552-5665

篠教学(工)第15号

工事名等 地震補強事業 篠山市立西紀北小学校屋内体育館耐震補強工事

質 問	回 答
<p>・仮囲い等は必要ですか。必要であれば部材、範囲を教えてください。</p>	<p>・屋内体育館の玄関前にて、児童の進入を防ぐフェンスバリケードH1.8m程度を全長20m程度計上して下さい。</p>
<p>・業者用駐車場、工事資材置場等は確保できますか。</p>	<p>・工事用車両の駐車場は校舎北側にて2トラック程度を5台までであれば駐車可能。</p> <p>・資材置場は屋内体育館前、15m×2.5m程度。(フェンスバリケード仮囲い範囲内)</p> <p>・その他体育館内部を資材置場とする場合はコンパネ程度の床養生費を計上下さ</p>
	追 記
	<p>・照明等電気機器の処分に当たってはPCBが含まれていないか確認を行い、関係法令に則って適正な処理を行って下さい。</p>

注意 : 7月1日公告分より質問に対する回答書については、篠山市HP内次のアドレス「<http://www.city.sasayama.hyogo.jp/koji/08-nyusatsukokoku.html>」のページ下段【平成20年度 これまでの入札公告内容及び質問回答について】に質問があった場合には掲載します。

注意 : 質問の回答に対する再質問について期間は設定しませんなるべく早く行ってください。なお、再回答の時期により回答が出来ない場合も有ります。