回　　答　　書

入札に関しての質問につき、下記のとおり回答します。

質問書提出期限日　平成20年12月15日

篠 山 市 長　　酒 井　隆 明

(担当者) 総務部 管財契約課 契約係
TEL 079-552-1111(内線 354) FAX 079-552-5665

篠市今第3号

工 事 名 等　　平成20年度 市単独事業 こんだ薬師温泉第二泉源温泉舗装復旧工事

質　　問	回　　答
・ アスファルト殻、コンクリート殻、土砂の処分業者は	・ 処分地は加東市の福岡商事で設計しております。
・ アスファルト舗装の合材の種類は	・ 歩道部は細粒度アスコン(再)TOP13、市道部は密粒度アスコン(再)TOP13で設計しております。
・ コンクリート殻の運搬距離は	・ 運搬距離は5ｋｍで設計しております。
・ 生コンクリート打設の養生は一般養生を計上してあるのか	・ 一般養生を計上しております。

※注意 ： 7月1日公告分より質問に対する回答書については、篠山市HP内次のアドレス「http://www.city.sasayama.hyogo.jp/koji/08-nyusatsukokoku.html」のページ下段【平成20年度 これまでの入札公告内容及び質問回答について】に質問があった場合には掲載します。

※注意 ： 質問の回答に対する再質問について期間は設定しませんがなるべく早く行ってください。なお、再回答の時期により回答が出来ない場合も有ります。