

# 回 答 書

入札に関する質問につき、下記のとおり回答します。

質問書提出期限日 平成21年1月28日

篠山市長 酒井 隆明

(担当者) 総務部 管財契約課 契約係

TEL 079-552-1111(内線 354) FAX 079-552-5665

平成20年度

工事名等 城東公民館下水切替・トイレ改修工事

質 問	回 答
・ 経費は建築ですか。	・ 建築です。
・ 建具工事WD-F1外付フラッシュ吊戸について(明細書P15、図面A-8) 三和製(スチール)に変更可能か。	・ 変更可能です。
・ 半外付・ルーバー窓600*750型板<ア>4について 半外付・ルーバー窓YKK B7(カムブラック)640*770(規格寸法)型板<ア>6 に変更可能ですか。	・ 変更可能です。
・ 貫通コア抜き及び配線について 上記工事で天井点検口は見積対象ですか。	・ 工事の見積対象です。

注意 : 7月1日公告分より質問に対する回答書については、篠山市HP内次のアドレス「<http://www.city.sasayama.hyogo.jp/koji/08-nyusatsukokoku.html>」のページ下段【平成20年度 これまでの入札公告内容及び質問回答について】に質問があった場合には掲載します。

注意 : 質問の回答に対する再質問について期間は設定しませんがなるべく早く行ってください。なお、再回答の時期により回答が出来ない場合も有ります。