

回 答 書

入札に関する質問につき、下記のとおり回答します。

質問書提出期限日 平成21年3月2日

篠山市長 酒井 隆明

(担当者) 総務部 管財契約課 契約係

TEL 079-552-1111(内線 354) FAX 079-552-5665

平成20年度 市単独事業

工事名等 市道村雲駅前寺線 道路改良工事

質 問	回 答
・ 残土処分先の運搬距離を教えてください。	・ 15.0kmです。
・ 安定処理工の固化剤の添加量を教えてください。	・ 2.5t / 100㎡です。
・ コンクリート殻処分先の運搬距離を教えてください。	・ 12.5kmです。
・ H21年1月単価採用か、2月か。	・ H21.1単価です。
・ 集水柵22 ボックスカルバートの締め付けはありますか。	・ ありません。

注意 : 7月1日公告分より質問に対する回答書については、篠山市HP内次のアドレス「<http://www.city.sasayama.hyogo.jp/koji/08-nyusatsukokoku.html>」のページ下段【平成20年度 これまでの入札公告内容及び質問回答について】に質問があった場合には掲載します。

注意 : 質問の回答に対する再質問について期間は設定しませんがなるべく早く行ってください。なお、再回答の時期により回答が出来ない場合も有ります。