回　　答　　書

入札に関しての質問につき、下記のとおり回答します。

質問書提出期限日　　平成21年7月15日

篠 山 市 長　　酒 井　隆 明
（担当者） 総務部　管財契約課　契約係
TEL 079-552-1111（内線 354）　FAX 079-552-5665

工 事 名 等　　篠こ工　第2号
平成21年度　地域活性化・生活対策臨時交付金事業
篠山市立保育園　空調設備設置工事

質　　問	回　　答
・ 共通	
VVR5.5-3CとDV2.0-3Cの許容電流が異なります、図面通りでよいか	数量（拾い・集計）を参考としてください。図面記載のとおりです。現状のままで問題ないと判断
配管支持金具はどこで積算しますか。	配管単価に含んでおります。
ポールの立ち上がり部分の配管保護は不要ですか	不要です。既設配管を流用します。
各図面に建物寸法が記載されていません、配管、電線他の員数は内訳書通りで積算しますが、内訳書の員数変更は別途変更でよろしいか。	数量は記載の数値を参考にして下さい。多少の数量の変更は対応しません。 建物図面については、管財契約課で閲覧できます。
関西電力申請費項目がありません、どこで計上しますか。	各申請費は、共通費に含まれております。
・ 城東にP. BOXが必要ではないですか。	図面記載のとおりです。現在、既設がありますので流用します。
・ にしきは接地工事は不要ですか。	現地立会時相談します。
・ たかしろにエントラが1個必要ではないですか。	エントランスキャップは電線管の単価に含みます。

※注意　：　質問の回答に対する再質問について期間は設定しませんがなるべく早く行ってください。なお、再回答の時期により回答が出来ない場合も有ります。