

回 答 書

入札に関する質問につき、下記のとおり回答します。

質問書提出期限日 平成21年8月28日 13時迄

篠山市長 酒井 隆明

(担当者) 総務部 管財契約課 契約係

TEL 079-552-1111(内線 354) FAX 079-552-5665

工事名等 公道 第1号
平成21年度 地域活力基盤創造交付金事業
市道大沢新栗栖野線 道路改良工事

質 問	回 答
1.代価表 第0005号内訳書の砂の量がわかりませんので指示ください。	1. 10m3当たり12m3で積算して下さい。
2.施工 第0-0114号内訳表の歩車道境界ブロック据付は兵庫県型バリアフリー使用と考えればよいか。	2. 設計図面に表示してあります通り、溝付縁石ブロックと考えて下さい。
3.縁石工で内訳書では歩車道境界ブロック A型乗入用となっていますが、単位数量計算書の詳細図を見ると地先境界ブロックのB型だと思のですがどちらが正しいのですか。	3. 歩車道境界ブロックA型一般部で積算して下さい。
4.路床盛土(購入土)の砂の材料補正は計上されていますか。	4. 1の回答の通り積算して下さい。
5.路体盛土(流用土)の流用土2500m3とありますが、積み上げ項目ですか。	5. 設計書に表示しております通り、掘削積込、運搬を計上しており、他現場よりの流用土として積算して下さい。
6.集水桝の足掛け金物は、材料費のみの積算ですか。	6. 材料費のみの積算です。
7. 一筆排水溝の代価が10箇所あたりであるが、集水桝据付が1基とあります。1基で積算するのですか。	7. 1基で積算して下さい。契約後、設計変更にて変更対応します。
8.フリューム450*500 代価表 第0-0035号の内容で450*500の製品は現在生産されていないようです。設計見積もりでは、この製品は見積もりですか。	8. フリューム450*500*2000について、NSフリューム500*500*2000同等品で見積もり下さい。また、フリューム300*500*2000においても、NSフリューム300*500*2000同等品で見積もり下さい。
9.当初設計では交通整理員は計上されていません、それでよろしいですね。	9. 当初設計には計上していません。但し、現場着手後、一般通行車両等の安全確保を更に図る必要が生じる場合は、設計変更の対象とします。

注意 : 質問の回答に対する再質問について期間は設定しませんなるべく早く行ってください。なお、再回答の時期により回答が出来ない場合も有ります。