

回 答 書

入札に関する質問につき、下記のとおり回答します。

質問書提出期限日 平成21年10月15日

篠山市長 酒井 隆明

(担当者) 総務部 管財契約課 契約係

TEL 079-552-1111(内線 354) FAX 079-552-5665

工事名等 まち工 第1号
平成21年度 まちづくり交付金事業 市道中央線 道路美装化工事

質 問	回 答
1.代価表 第0004号、第0005号内訳表の再生切込砕石は補正量をみてありますか。	補正無し。数量計算書のとおり。
2.レンガ舗装工は㎡当たり何個使いでしょうか。	兵庫県積算基準書による。(レンガ規格210*100*60)
3.代価表 第0010号内訳書のシート防水は材工共でしょうか。	材料のみ。
4.上記シート防水の規格・仕様等を教えてください。	コンクリート橋面用同等品による。
5.代価表 第0015号内訳表の塩化ビニル製蓋 300はミカゲ市章入と考えればよいか。	ミカゲ市章入りである。
6.自然色排水性舗装工の合材単価は見積単価と考えればよいか。	見積単価を参考とする市場価格による。
7.公共樹移設工の代価 第0015号内訳表の内容と図面が整合しないですが、内訳書の内容でよろしいですか。	内訳書による。
8.自由勾配側溝PM133及びPM134は排水性舗装対応となっていますが、見積単価を採用されているのか。	標準単価による。

注意 : 質問の回答に対する再質問について期間は設定しませんがなるべく早く行ってください。なお、再回答の時期により回答が出来ない場合も有ります。