回　　答　　書

入札に関しての質問につき、下記のとおり回答します。

質問書提出期限日　　平成21年11月5日

篠 山 市 長　　酒 井　隆 明

篠教学事（工）第16号

（担当者）　総務部　管財契約課　契約係

平成21年度　安全・安心な学校づくり交付金事業

TEL 079-552-1111（内線 354）　FAX 079-552-5665

工 事 名 等　　篠山市立丹南中学校校舎（南棟）耐震補強工事

質　　問	回　　答
・ 仮設事務所（監督員事務所・請負者事務所）休憩室・駐車場等の仮設建物の設置場所を場内で確保することは出来ますか。	・ 可能です。
・ 図面A-43のAW-101、AW-102の建具のガラス工事でどの部分にスクールテンパt=4m/mですか、又ランマ部分のガラスの種類を指示ください。	・ ランマ部分がスクールテンパt=4です。
・ A-43図のAW-101・102でランマ部がスクールテンパt=4、中間部は型板t=4となっていますが、中間部スクールテンパ型板t=4と解釈してよろしいか。	・ よろしいです。

※注意 ： 質問の回答に対する再質問について期間は設定しませんがなるべく早く行ってください。なお、再回答の時期により回答が出来ない場合も有ります。