回　　答　　書

入札に関しての質問につき、下記のとおり回答します。

質問書提出期限日　　平成21年10月28日

篠 山 市 長　　酒 井　隆 明

(担当者)　総務部　管財契約課　契約係
TEL 079-552-1111(内線 354)　FAX 079-552-5665

工 事 名 等　　修道 第7号
平成21年度 道路修繕事業 市道河原町南堀端線 ほか　道路修繕工事

質　　問	回　　答
1.転落防止柵及びガードレールの削孔径は何cmで見られていますか。 施工第0-0024号内訳表及び施工第0-0027号内訳表	転落防止柵の支柱φ60．5、ガードレールの支柱φ114．3が建柱できる径でみています。
2.塗替塗装工は構造物の種類による補正を行っていますか。	構造物の種類により補正を行っています。
3.コンクリート削孔径を教えてください。	構造物が建柱できる径で見積してください。

※注意 ： 質問の回答に対する再質問について期間は設定しませんがなるべく早く行ってください。なお、再回答の時期により回答が出来ない場合も有ります。